

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfobdr.ukfs@gmail.com

फोन नं० 01332-265700

पत्रांक. नं० 10(3)/सीएफओ-आर/2023

दिनांक: मार्च 22, 2023

स्थानी/प्रबन्धक

नैसर्ग स्वैन पब्लिक स्कूल

बुडियाला रोड भगवानपुर रुडकी जनपद हरिद्वार।

विषय- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर 80902802 दिनांक 09.03.2023 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रमारी फायर स्टेशन रुडकी द्वारा किया गया। प्रमारी फायर स्टेशन रुडकी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। सनस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन में कुल द्वितीय तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 6539 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Coverd Area) 2187.93 वर्ग मी० है। भवन/संस्था की उंचाई 9.601 मीटर है। भवन संस्थान में बेसमेन्ट है/ नहीं है, जिसका क्षेत्रफल _____वर्ग मी० है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में दिनांक 22 मार्च 2023 से 21 मार्च 2026.(3वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्ध में कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

- 1- सनी बाहर किनलने या बचाव के रास्ते तथा सीढियों प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 2- आपके संस्थान के सनी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण.(Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 3- यह कि सनी अग्निशमन यन्त्रों को क्रियाशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाये कि अग्निकान्ठ की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाये सदैव करते रहना चाहिए।
- 4- भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सेट बैक ऐरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
- 5- इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिये नहीं किया जा सकता।
- 6- संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 7- यदि उपरोक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 8- संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानको/एन.बी.सी.2016 के भाग-04 की गाईडलाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

For SWAN PUBLIC SCHOOL

President

Principal

20/06/23

Swan Public School

Budiala Road, Bhagwanpur (U.K.) मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

हरिद्वार।

प्रतिलिपि:- प्रमारी फायर स्टेशन रुडकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।